



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Амурской области

(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)

Территориальный отдел в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском,  
Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и  
Серышевском районах

### ПРЕДПИСАНИЕ № 313

#### об устранении выявленных нарушений

«02» декабря 2019 г.

г. Белогорск

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах ведущий специалист - эксперт Зенкова Галина Карповна

(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Амурской области О.П.Кургановой от 24.10.2019г. № 1425 проведена плановая, выездная проверка

(вид мероприятия по контролю)

в Государственном автономном учреждении социального обслуживания Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат» (ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат»), по адресу: Амурская область, г.Белогорск, ул.Никольское шоссе,170, ОГРН 1022800712770, Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Амурской области

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и (при наличии отчества)

и требований законодательства, в ходе которой (го) были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке
1.	Действующее оборудование (моечные ванны для столовой и кухонной посуды) на пищеблоке психоневрологического отделения №2 ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат», являющиеся источниками повышенных выделений влаги, не оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой максимального загрязнения.	п.7.1 СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

2.	На пищеблоке психоневрологического отделения №2 ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат», своевременно не обеспечена работа (профилактический ремонт) холодильного оборудования, одна из трёх холодильных камер для хранения скоропортящихся продуктов (сырья), расположенных на территории учреждения, холодильник (шкаф) для хранения рыбной продукции в рыбном цехе на пищеблоке - не функционируют	п.7.1 СанПиН 2.1.2.3358-16 п.6.1, п.7.12, п.5.16 СП 2.3.6.1079-01
3.	В местах прохода коммуникаций (труб) через стены в подвальном помещении (расположения кладовых продуктов) пищеблока психоневрологического отделения №2 ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат», в стенах и потолке имеются не закрытые пространства (дыры, щели); отсутствует защита нижней части двери в подвальное помещение (дверь решетчатая), не обеспечиваются меры по предотвращению проникновения грызунов в помещения пищеблока	п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»
4.	На пищеблоке филиала пансионат «Таёжный» с.Новый Быт ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» в овощном цехе, мясо - рыбном цехе мочные ванны присоединены к канализационной сети без воздушных разрывов, воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки отсутствуют	п.7.1 СанПиН 2.1.2.3358-16, п.3.8 СП 2.3.6.1079-01
5.	В прачечной филиала пансионат «Таёжный» с.Новый Быт ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» стены и потолок в двух отделениях (чистое и грязное) прачечной, в помещениях приемки белья, стирального цеха, сушильно-гладильного цеха, в помещении чистого белья - не гладкие, с трещинами, деформацией, со скоплениями пыли на стенах и потолке; окна и нагревательные отопительные приборы с отслоившейся краской, что затрудняет проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	п.6.6 СанПиН 2.1.2.3358-16, п.2.11 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»
6.	В бане филиала пансионат «Таёжный» с.Новый Быт ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат», стены в помещениях бани (туалет, мыльно	п.5.1, п.8.2 СанПиН 2.1.2.3358-16, п.3.15 СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,

	отделение, раздевальная) - не гладкие, с трещинами, со скоплениями пыли на стенах и потолке; нагревательные отопительные приборы с отслоившейся краской, что затрудняет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	содержанию и режиму работы бань и саун».
7	Дезинсекция (с кратностью контрольных обследований 2 раза в месяц) в зданиях ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат», в филиале пансионат «Таежный», включая пищеблока, медицинские подразделения, банно-прачечные помещения, не проводится (не представлены подтверждающие документы (акты, наряды) о проведении профилактических работ по дезинсекции за 2019г)	п.8.20 СанПиН 2.1.2.3358-16, п. 2.2, п.3.4., п.3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»
8	Освещенность в помещениях отделения №1 ГАУ СО «Белогорский психоневрологический интернат» по адресу: г.Белогорск, ул.Никольское шоссе,170, не соответствует требованиям: в кабинете перевязочном (112+/-12 лк), в кабинете процедурном №1 (95+/-12лк), в кабинете процедурном №2 (239+/-22), в кабинете гинекологическом (379+/- 35лк), при гигиеническом нормативе -500лк; в физиокабинете (134+/-15 лк), при гигиеническом нормативе - 300лк	п.4.5 СанПиН 2.1.2.3358-16, п.7.5 ч.7 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
9	Освещенность в помещениях пищеблока отделения №1 по адресу: г. Белогорск, ул. Никольское шоссе,170, не соответствует требованиям: в цехе мясном, стол производственный (158+/-15лк), в цехе нарезки хлеба (100+/-12лк), при гигиеническом нормативе 200лк	п.4.5 СанПиН 2.1.2.3358-16, п.3.3.1 СанПиН 2.1.1/2.1.2.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
10	Кратность воздухообмена в процедурных кабинетах №1, №2 медицинской части отделения №2 по адресу: г. Белогорск, ул. Никольское шоссе,170, не соответствует требованиям: в кабинете процедурный №2 по притоку - отсутствует, по вытяжке - отсутствует; в кабинете процедурный №1 по притоку - отсутствует, по вытяжке - 1,7+/-0,3 объем/час (при рекомендуемой кратности воздухообмена по притоку - не менее 8 объем/час, по вытяжке - не менее 6 объем/час).	п.6.8 раздела 6 гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10.
11	Освещенность в помещениях пансионата «Таежный» ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» по	п.4.5 СанПиН 2.1.2.3358-16, п.7.5 ч.7 гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

	адресу: Ромненский район, с.Новый Быт, не соответствует требованиям в кабинете врача -135+/-18 лк, при гигиеническом нормативе -300лк; в кабинете процедурном -212+/-20лк, при гигиеническом нормативе - 500 лк	
12	Освещенность в помещениях пищеблока пансионата «Таёжный» ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» по адресу: Ромненский район, с.Новый Быт - не соответствует требованиям: цех мясной -85+/-9лк, моечная для мытья столовой посуды -49+/-5лк; моечная столовой посуды -43+/-8лк, при гигиеническом нормативе -200лк	п.4.5 СанПиН 2.1.2.3358-16, п.3.3.1 СанПиН 2.1.1/2.1.2.1278-03.
13	В ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат», в медицинских подразделениях эксплуатируются 6 стерилизаторов, из них 5 воздушных стерилизаторов, 1 паровой стерилизатор (автоклав), которые в порядке производственного контроля, не реже 2 раз в год, не подлежат бактериологическому контролю	п.2.36., п.2.35 главы 2; п.8.1.1 главы 5 СанПиН 2.1.3.2630-10
14	В ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат», в личных медицинских книжках санитарок - буфетчиц стационарного отделения №1, стационарного отделения №2 в г.Белогорске: Лазаревой Т.В., Новиковой Г.Т., Перовой Е.А., Поляковой Л.А., Сидельниковой С.В., Гурьевой Л.Б., Дворецкой О.В., Назаровой Г.П., работников по стирке белья, прачечной ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат»: Грыги Е.И., Зубковской С.В., Кривохижы Е.А., Сухаревой Г.П., Тихоновской А.А., Черныш Г.В., Шаркевич М.Н., Якубовской Л.П., Саяпиной О.Л., банщицы Кузнецовой Н.В.; в пансионате «Таёжный» с.Новый Быт - у машиниста по стирке белья Саяпиной О.Л., у санитарок палатных, обслуживающих баню в пансионате «Таежный»: Марчук Е.В., Шестоковой Л.М., Головакты Р.А., Федосеевой Л.В., отсутствуют данные о прохождении гигиенического обучения и аттестации	п.15.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п.3.18 СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун», п.8.1, п.8.2. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
15	Санитарно-эпидемиологические заключение на эксплуатируемый в филиале пансионат «Таежный» ГАУСО «Белогорский психоневрологический	п.3 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

	интернат» водный объект: водозаборную скважину в с.Новый Быт Ромненского района о соответствии данного водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья опекаемых и использования - отсутствует	
16	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения в филиале пансионате «Таежный» с.Новый Быт Ромненского района ГАУСО Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат» - не разработана, не согласована с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах	п.5 раздела II Приложения 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п.1., п.5 Постановления Правительства РФ от 06.01.2015г. № 10, п.5. ст.25 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ
17	ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» не организован производственный контроль качества питьевой воды из действующего водопровода в месте водозабора (скважина), перед поступлением в распределительную сеть (в водонапорной башне), в точках водоразбора внутренней водопроводной сети филиала пансионат «Таежный» в с.Новый Быт Ромненского района Амурской области	п.4.2, п. 4.3, п.4.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», п. 2.4-6 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий», п.3 Постановления Правительства РФ от 06.01.2015г. № 10, п.2, п.1. ст.25 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ
18	Согласно протоколу лабораторных исследований №19074 от 22.11.2019г. следует, что проба воды не соответствуют установленным нормативам по содержанию железа, которое составляет в скважине пансионата «Таежный» ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» в с. Новый Быт – 3,70 мг/дм <sup>3</sup> , при гигиеническом нормативе - не более 0,3 мг/дм <sup>3</sup>	п.3.1., п.3.2., п.3.4.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

В срок до «19» июля 2020г. устранить выше указанные нарушения санитарного законодательства.

Об устранении выявленных нарушений в срок до 20 июля 2020г. направить в Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах информацию, свидетельствующую о выполнении предписания, в т.ч. протоколы лабораторных измерений освещенности, объемов вытяжки воздуха за текущий период 2020года. Все представленные документы должны быть заверены подписью и печатью директора ГАУ СО «Белогорский психоневрологический интернат»

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат».

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Предписание может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения предписания:

Лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в Арбитражный суд;

Гражданином или должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в городской или районный суд.

За невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства - индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также их должностные лица, несут административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5. КоАП РФ.

**Предписание выдал:**

Ведущий специалист-эксперт

(должность уполномоченного осуществлять Госсанэпиднадзор)

(подпись)

Г.К.Зенкова

(ФИО)

«02» декабря 2019г.

(дата)

**Предписание получил (а)**

И.о.директора ГАУ СО

«Белогорский психоневрологический интернат»

(должность)

(подпись)

В.Н.Набивачев

(ФИО)

«02» 12 2019г.

**Срок исполнен предписания об устранении выявленных нарушений согласован:**